


Betriebsanleitung

Double Block und Bleed

Absperrklappen der Serie TRI-BLOCK

(mit Getriebe oder Antrieb)



Inhaltsverzeichnis

0	EINLEITUNG	2
1	BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG	2
1.1	Armaturen für Sauerstoff	2
2	SICHERHEITSHINWEISE	3
2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
2.2	Sicherheitshinweise für den Betreiber	3
2.3	Besondere Gefahren	4
2.4	Kennzeichnung der Absperrklappen	5
3	TRANSPORT UND LAGERUNG	7
4	EINBAU IN DIE ROHRLEITUNG	7
4.1	Allgemeines	7
4.2	Arbeitsschritte	8
5	DRUCKPRÜFUNG UND INBETRIEBNAHME	.12
6	NORMALBETRIEB UND WARTUNG	.12
7	HILFE BEI STÖRUNGEN	.12
7.1	Störungsbehebung	14
7.2	Außerbetriebnahme, Entsorgung	16
8 UN	WARNUNGEN BEIM EINSATZ DER ABSPERRKLAPPE IN Ѿ-GEFÄHRDETER IGEBUNG	.16
8.1	Warnung für die Klappe (ohne den Elektro-/Hydraulik-/Pneumatikantrieb):	16
8.2	Warnung für den Elektro-/Hydraulik-/Pneumatikantrieb und/oder das Zubehör:	17
9	WEITERE INFORMATIONEN	.17
10	ERKLÄRUNG NACH EU-RICHTLINIEN	. 18
11	KONFORMITÄTSBEWERTUNGSVERFAHREN NACH RICHTLINIE 2014/68/EU	. 19

0 Einleitung

Diese Anleitung soll den Anwender von Absperrklappen Serie TRI-BLOCK bei Einbau, Betrieb und Wartung von Armaturen unterstützen.

<u>^</u>

Achtung

Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Warnhinweise kann zu Personen-, Sach- bzw. Umweltschäden führen und den Verlust jeglicher Gewährleistungsbzw. Schadenersatzansprüche nach sich ziehen.

Im Einzelnen kann eine Nichtbeachtung zu folgenden Gefährdungen führen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Armatur oder Anlage
- Versagen der vorgeschriebenen Methoden zur Wartung und Instandhaltung
- Gefährdung von Personen durch mechanische, elektrische oder chemische Einwirkungen
- Gefährdung der Umwelt durch Leckage gefährlicher Stoffe.

Für Rückfragen steht der Hersteller zur Verfügung, Adressen siehe Abschnitt 9.

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Absperrklappen Serie TRI-BLOCK sind ausschließlich dazu bestimmt, nach Einbau in ein Rohrleitungssystem (zwischen Flanschen oder durch Einschweißen) und nach Anschluss des Antriebs/der Endschalter (wenn vorhanden) an die Steuerung Medien innerhalb der zugelassenen Druck- und Temperaturgrenzen abzusperren und durchzuleiten.

Diese Absperrklappen werden für Medien mit mehr als geringen Anteilen an Feststoffen, insbesondere mit schleißenden Feststoffen, nicht empfohlen.

Der zugelassene Druck- und Temperaturbereich (in Abhängigkeit des Gehäuse- und Sitzmaterials) ist auf dem Typenschild der Armatur mit **PS** und **TS** zu finden (s. Abschnitt 2.4, Kennzeichnung).

Die Armatur darf erst nach Beachtung der folgenden Dokumente in Betrieb genommen werden:

- Beiliegende Konformitätserklärung gem. europäischer Richtlinien
- Die der Absperrklappe beigefügte Betriebsanleitung TRI-BLOCK

Beim Gebrauch der Armatur muss Abschnitt 2.2 < Sicherheits-Hinweise für den Betreiber> beachtet werden.

Zur Rücksendung der Armatur zum Hersteller bitte Abschnitt 7.1 < Störungsbehebung > beachten.



Wenn eine Armatur bei Differenzdrücken größer als ca. 0,15 bar (flüssige Medien bei ca. 20°C) im Dauerbetrieb zum Regeln verwendet wird, sind die Einsatzgrenzen mit dem Hersteller abzustimmen. Kavitation ist auf jeden Fall zu vermeiden.

1.1 Armaturen für Sauerstoff

Bei der Wareneingangsprüfung ist zu prüfen, ob die angelieferten Armaturen für die Sauerstoffreinigung mit entsprechenden Zertifikaten versehen sind und ob die Armaturen eine sauerstoffgerechte Verpackung haben (siehe Kennzeichnung Sauerstoff). Die Verpackung ist auf Beschädigungen zu prüfen. Wenn Beschädigungen vorhanden sind, dürfen solche Armaturen nicht für Sauerstoffeinsätze eingesetzt werden, da möglicherweise die Armaturen verunreinigt sind, was zu einem Sauerstoffbrand führen könnte. Ist die Verpackung unbeschädigt, sind die Armaturen in einem dafür geeigneten Raum aus ihrer Verpackung herauszunehmen.

Der Raum muss sauerstoffrein und fettfrei sein und es muss auch sichergestellt sein, dass der Raum keine fetthaltige Atmosphäre hat. Das Personal, welches die Armaturen aus der Verpackung entnimmt als auch die Armaturen weiter in die Rohrleitung einbaut, muss über entsprechende Schutzkleidung verfügen (fett- und ölfreie Handschuhe, fett- und schmierstofffreie Kleidung usw.). Die aus der Verpackung entnommenen

Armaturen sind nochmals auf eventuelle Verunreinigungen zu prüfen. Es ist zumindest eine optische Sichtkontrolle unter UV-Licht vorzunehmen. Die kontrollierten und einwandfreien Armaturen sind unverzüglich an den Ort des Einbaus zu bringen, wobei hier sicherzustellen ist, dass die Armaturen während dieses Transportweges weder mit Öl und Fett in Berührung kommen noch anderweitig verunreinigt werden. Beim Einbau der Armaturen sind die üblichen Sicherheitsvorschriften und die Anweisungen dieser Betriebs-und Wartungsanleitung zu befolgen. Hierbei ist zusätzlich zu beachten, dass auch insbesondere die Rohrleitungen, die gegenüber der Armatur liegenden Flansche und die Dichtungen für Sauerstoff geeignet sind und ebenfalls keine Verunreinigungen (insbesondere Öl- und Fettverunreinigungen) aufweisen.



Missachtung dieser Vorschrift kann Gefahr für Leib und Leben bedeuten, z.B. zu Sauerstoffbränden führen.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten. Dabei sind die ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, für deren Einhaltung - auch durch hinzugezogenes Montagepersonal – der Betreiber verantwortlich ist – ebenfalls zu beachten.

Für Armaturen gelten dieselben Sicherheitsvorschriften wie für das Rohrleitungssystem, in das sie eingebaut sind und wie für das Steuerungssystem, an das der Antrieb angeschlossen wird. Diese vorliegende Anleitung gibt nur solche Sicherheitshinweise, die für Armaturen **zusätzlich** zu beachten sind.

Für Antriebsbaugruppen und/oder Endschalter sind zusätzliche Sicherheitshinweise in der mitgelieferten Dokumentation des Baugruppen-Herstellers enthalten.

2.2 Sicherheitshinweise für den Betreiber

Es ist nicht in der Verantwortung des Herstellers ZWICK Armaturen GmbH und deshalb beim Gebrauch der Armatur sicherzustellen, dass

- ⇒ die Armatur nur bestimmungsgemäß so verwendet wird, wie im Abschnitt 1 und der mitgelieferten Dokumentation (siehe oben) beschrieben ist,
- ⇒ ein Getriebe oder eine Antriebseinheit, die nachträglich auf die Armatur aufgebaut wurde, der Armatur angepasst und in beiden Endstellungen der Armatur korrekt justiert ist. In der Schließstellung muss der Endanschlag im Sitz der Armatur erfolgen. Eine Hubbegrenzung in der Antriebseinheit in der Schließstellung ist entweder zurückzustellen oder unwirksam zu machen,
- ⇒ das Rohrleitungssystem fachgerecht verlegt wurde und regelmäßig auf seine Funktionstüchtigkeit überprüft wird. Die Wanddicke des Gehäuses der Armatur ist so bemessen, dass die in solchermaßen fachgerecht verlegten Rohrleitungen üblichen Rohrleitungs-Zusatzkräfte und –momente berücksichtigt sind,
- ⇒ unzulässig hohe Rohrleitungsspannungen in jedem Fall zu vermeiden sind,
- ⇒ die Armatur fachgerecht und spannungsfrei an diese Systeme angeschlossen ist, insbesondere solche Armaturen, die durch Schweißen mit der Rohrleitung verbunden sind,
- ⇒ ein Antrieb/die Endschalter gemäß der mitgelieferten Dokumentation an das Steuerungssystem vor Ort angeschlossen wurden,
- ⇒ in diesem Rohrleitungssystem die technisch üblichen Durchflussgeschwindigkeiten im Dauerbetrieb nicht überschritten werden und abnormale Betriebsbedingungen wie Schwingungen, Wasserschläge, Erosion (z.B. durch Nassdampf) Kavitation und mehr als geringfügige Anteile von Feststoffen im Medium insbesondere schleißende mit dem Hersteller ZWICK Armaturen GmbH abgeklärt sind,
- ⇒ Armaturen oder Armaturenteile, die bei Betriebstemperaturen >50°C oder <-20°C betrieben werden, zusammen mit den Rohrleitungsanschlüssen gegen Berührung geschützt sind,

- ⇒ Dass torsionsbedingte Verschiebungen an der Montagebrücke durch Antriebsaufbauten bzw. Antriebsbetätigungen zu vermeiden sind,
- ⇒ Sachkundiges Personal die Armatur einbaut, bedient, wartet und repariert. Sachkundig im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Sachkenntnis und Berufserfahrung die ihnen übertragenen Arbeiten richtig beurteilen, korrekt ausführen und mögliche Gefahren erkennen und beseitigen können,
- ⇒ Leckagen gefährlicher Stoffe so abgeführt werden, dass keine Gefährdung für Personen oder Umwelt entsteht

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Hersteller!



Es darf keine Armatur betrieben werden, deren zugelassener Druck-/Temperaturbereich (=,Rating") für die Betriebsbedingung nicht ausreicht: Dieser zugelassene Bereich ist im ZWICK-Prospekt <Absperrklappen TRI-BLOCK> beschrieben – siehe Abschnitt 9 <Informationen>. Für Werkstoffe oder Drücke oder Temperaturen, die nicht im obengenannten Prospekt angegeben sind, ist eine Freigabe der zulässigen Drücke oberhalb Raumtemperatur durch den Hersteller zwingend erforderlich.

Missachtung dieser Vorschrift kann Gefahr für Leib und Leben bedeuten und Schäden im Rohrleitungssystem verursachen.



Gefahr

Es muss sichergestellt sein, dass die ausgewählten Werkstoffe der medienberührten Teile der Armatur für die verwendeten Medien geeignet sind. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Korrosion durch aggressive Medien entstehen.

Missachtung dieser Vorschrift kann Gefahr für Leib und Leben bedeuten und Schäden im Rohrleitungssystem verursachen.

2.3 Besondere Gefahren



Die Klappenwelle ist durch eine Stopfbuchse abgedichtet. Bevor die Muttern an der Stopfbuchsbrille gelockert oder gelöst werden, muss der **Druck in der Rohrleitung ganz abgebaut sein,** damit kein Medium aus der Stopfbuchse austritt.



Vor dem Lösen der Verschlussschraube oder des Deckels am Gehäuse oder vor dem Ausbau der Armatur aus der Rohrleitung muss der **Druck in der Rohrleitung ganz abgebaut sein**, damit das Medium nicht unkontrolliert aus der Leitung austritt. Es ist sicherzustellen, **dass die Armatur 5°-10° geöffnet wird**, damit Druck <u>auf beiden Seiten</u> der Armatur abgebaut wird. Der Antrieb darf – wenn erforderlich – erst demontiert werden, nachdem die Armatur zu diesem Zweck geöffnet wurde und **in so geöffneter Stellung belassen wird**.



Für Armaturen, die als Endarmatur benutzt werden:



Bei normalem Betrieb, insbesondere bei gasförmigen, heißen und/oder gefährlichen Medien muss am freien Anschlussstutzen ein Blindflansch oder ein Verschlussdeckel montiert oder die Armatur in "ZU"-Stellung sicher und dauerhaft verriegelt sein.

Vorsicht beim Schließen einer solchen Armatur: Quetschgefahr beachten!



Wenn eine Armatur als Endarmatur in einer druckführenden Leitung geöffnet werden muss, muss dies mit aller Vorsicht so erfolgen, dass **das herausspritzende Medium** keinen Schaden verursacht.

Vorsicht beim Schließen einer solchen Armatur: Quetschgefahr beachten!

Wenn eine Armatur aus einer Rohrleitung ausgebaut werden muss: Antrieb/Endschalter nach Herstellerdokumentation abklemmen.

Es kann Medium aus der Leitung oder aus der Armatur austreten. Bei gesundheitsschädlichen oder gefährlichen Medien muss die Rohrleitung vollständig entleert sein, bevor die Armatur ausgebaut wird. Vorsicht bei Rückständen, die aus Toträumen der Armatur oder der Leitung nachfließen oder die in der Armatur (unter Druck) verblieben sind.

2.4 Kennzeichnung der Absperrklappen

Jede Absperrklappe ist anhand ihres Typenschildes identifizier- und rückverfolgbar. Daher darf das Typenschild nicht entfernt oder beschädigt werden.


Ein Antrieb ist üblicherweise mit einem zusätzlichen Typenschild versehen.



DGRL-Typenschild:

F		
Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
1	Hersteller	Zwick Armaturen GmbH
		Adresse siehe Abschnitt 9 <information></information>
2	Model No.	Artikel-Nr., siehe Katalog von Zwick Armaturen GmbH
		z.B.: DB0080B-AA11SG-0078
3	SNo.	Entspricht: Jahr – Monat – laufende Produktions-Nr.
		z.B.: 21-01-94809
4	Size	Nennweite DN
		= Zahlenwert in mm oder in Zoll z.B. 80 bzw. 3"
5	PN / CLASS	Maßnorm für geflanschte Absperrklappen
		= Zahlenwert für PN / class z.B. 16
6	PS	Maximal zulässiger Druck
		Bei minimal zulässiger Temperatur /
		20°C / max. zulässiger Temperatur Zahlenwert in bar oder PSI
7	TS	Minimal zulässige Temperatur / Umgebungstemperatur ~ 20°C /
		Maximal zulässige Temperatur,
		Zahlenwert in °C oder °F
8	ΔΡ	Differenzdruck,
		Zahlenwert in bar oder PSI
9	CE 0525	Kennzeichnung nach DGRL,
		Nummer der benannten Stelle

Unterliegen die Klappen den Richtlinien API 609B, ASME B16.34, sind sie entsprechend ASME gekennzeichnet:



Kennzeichnung der medienberührten Teile nach Werkstoffnorm

_	
1	Werkstoff des Gehäuses
	Werkstoff von Klappenscheibe und
	Klemmring
	Werkstoff der Welle
	Werkstoff des Sitzes im Gehäuse
	Werkstoff der (austauschbaren)
	Lamellendichtung auf der Scheibe
	Werkstoff der Passfedern
	Werkstoff der Klemmringschrauben
	Werkstoff der Buchse

ASME Typenschild:

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung
1	Hersteller	Zwick Armaturen GmbH
		Adresse siehe Abschnitt 9 < Information >
2	Model No.	Artikel-Nr., siehe Katalog von ZWICK Armaturen GmbH,
		z.B.: DB0200Y-ZA11SG-2998
3	SNo.	Entspricht: Jahr – Monat – laufende Produktions-Nr.,
		D 00 04 0000
		z.B.: 20-01-88880
4	Size	Nennweite
		= Zahlenwert in Zoll oder in mm z.B. 8" bzw. 200
5	PN / CLASS	Maßnorm für geflanschte Absperrklappen
		= Zahlenwert für PN / class z.B. ANSI300
6 CWP / PS Maximal zulässige		Maximal zulässiger Druck bei 20°C
		Zahlanwart in han adan DOI
l _		Zahlenwert in bar oder PSI
7	max. T / TS	Maximal zulässige Temperatur
		Zahlanwart in °C adar °C
	D (Zahlenwert in °C oder °F
8	Date	Jahr / Monat
		der Herstellung
9	API 609B,	Berechnungs- und Prüfnormen
	B16.34	

3 Transport und Lagerung

Armaturen müssen sorgfältig behandelt, transportiert und gelagert werden:

- ⇒ Die Armatur ist in ihrer Originalverpackung und/oder mit den Schutzkappen an den Flanschanschlüssen/Einschweißenden zu lagern. Die Armatur soll auf einer Palette (oder ähnlich unterstützt) gelagert und transportiert werden (auch zum Einbauort).
- ⇒ Bei Lagerung vor Einbau ist die Armatur in einem geschlossenen Raum zu lagern und vor schädlichen Einflüssen wie Schmutz oder Feuchtigkeit zu schützen.
- ⇒ Insbesondere der metallische Sitz in der Armatur, der Antrieb und die Flanschanschluss-Flächen/Anschweißenden dürfen weder durch mechanische noch durch sonstige Einflüsse beschädigt werden.
- ⇒ Armaturen müssen so gelagert werden, wie sie angeliefert wurden. Das Getriebe bzw. der Antrieb/ darf nicht betätigt werden.
- ⇒ Armaturen dürfen nicht am Handrad, Antrieb oder Getriebe aufgehängt werden. Anschlagpunkte beachten (s. Zusatzanleitung TRI-BLOCK Verpackung, Versand, usw.).
- ⇒ Transport ist nur mit fixierter geschlossener Klappenscheibe zulässig (Ausnahme: Antriebstyp Sicherheitsstellung "AUF").



Armaturen, die ohne Antrieb geliefert werden (Sonderfall):

Die Armatur muss besonders vorsichtig transportiert werden, damit sich eine ungesicherte Klappenscheibe nicht durch äußere Einwirkung (z.B. Erschütterung) aus der Schließstellung heraus öffnen kann.



Achtung

Armaturen mit Antriebstyp "Sicherheitsstellung "AUF"

Bei Klappen mit kurzer Baulänge ragt die Klappenscheibe in der Regel beidseitig aus dem Gehäuse heraus: *Vorsichtig transportieren, damit die Lamelle nicht beschädigt wird.* Leckagegefahr.

4 Einbau in die Rohrleitung

4.1. Allgemeines

Für den Einbau von Armaturen in eine Rohrleitung gelten dieselben Anweisungen wie für die Verbindung von Rohren und ähnlichen Rohrleitungselementen. Für Armaturen gelten die nachfolgenden Anweisungen **zusätzlich**.

Für den Transport zum Einbauort ist auch der Abschnitt 3 (oben) zu beachten.



Achtung

Absperrklappen – insbesondere solche mit kurzer Baulänge – müssen **mit geschlossener Klappenscheibe transportiert und eingebaut** werden. Andernfalls könnte das Dichtelement in der Scheibe beschädigt werden und die Klappe wird nicht mehr dicht. (Ausnahme: Antriebstyp Sicherheitsstellung "AUF").

Bei nicht eingebauten Absperrklappen besteht Quetschgefahr:



Der Antrieb darf erst angeschlossen und betätigt werden, wenn die Absperrklappe in die Rohrleitung eingebaut ist.

Achtung

Wenn die Armatur als Endklappe in einem Rohrleitungsabschnitt vorgesehen ist, muss die Rohrleitung drucklos sein und entweder ein Abschlussdeckel am Austritt montiert oder der Antrieb sicher gegen unbefugte Betätigung verriegelt sein, damit die Quetschgefahr beseitigt ist.

<u>!</u> Hinweis Die Absperrklappe ist vom Hersteller für die dichte Schließstellung justiert:

In der Schließstellung muss der Endanschlag der Einheit Armatur/Antrieb im Sitz der Absperrklappe erfolgen. Eine Hubbegrenzung im Getriebe/im Antrieb muss entweder zurückgestellt oder in anderer Weise unwirksam gemacht sein.

Diese Einstellung des Endanschlags "ZU" darf nicht verändert werden.



Lebensgefahr Wenn – im Ausnahmefall – eine Armatur ohne Getriebe/ohne Antrieb montiert werden muss:

Es ist sicherzustellen, dass eine solche **Armatur nicht mit Druck beaufschlagt** wird. Wenn ein Getriebe/eine Antriebseinheit nachgerüstet wird, müssen Drehmoment, Drehrichtung, Betätigungswinkel und die Einstellung der Endanschläge "AUF" und "ZU" der Armatur und den Betriebsbedingungen angepasst sein.

Missachtung dieser Vorschriften könnte Gefahr für Leib und Leben bedeuten und Schäden an der Armatur oder im Rohrleitungssystem verursachen.



Armaturen mit Elektroantrieb:

Es ist sicherzustellen, dass die Klappe in der "ZU"-Stellung durch das Signal des Drehmomentschalters abgeschaltet wird. In der Stellung "AUF" muss die Klappe mit dem Signal des Wegschalters abgeschaltet werden.

Weitere Hinweise siehe Dokumentation des Elektroantriebs.



Armaturen in DBB oder DIB Konfiguration:

Werden einzelne Armaturen in einer Double-Block and Bleed oder Double-Isolation and Bleed Konfiguration eingebaut, ist bauseits zwingend eine Zwischenentspannung vorzusehen, um einen unzulässigen Druckaufbau zwischen den Armaturen zu vermeiden. Generell müssen alle Zusatzanschlüsse (z.B. Bleedport, Monitoring Port, Sperrluftanschluss o.ä.) bauseitig leckagefrei angeschlossen werden!

Achtung

4.2. Arbeitsschritte

- ⇒ Armatur in der Schutzverpackung zum Einbauort transportieren und erst dort auspacken.
- ⇒ Armatur/Getriebe/Antrieb auf Transportschäden untersuchen. Armaturen/Getriebe/Antriebe mit erkennbarer Beschädigung dürfen nicht eingebaut werden.
- ⇒ Sicherstellen, dass nur Armaturen eingebaut werden, deren Druckklasse, Anschlussart und Anschlussabmessungen den Einsatzbedingungen entsprechen. Siehe Typenschild an der Armatur. Die Anschlussdaten für den Antrieb müssen mit den Daten der Steuerung übereinstimmen. Siehe Typenschild am Antrieb.



Es darf keine Armatur installiert werden, deren zugelassener Druck-/Temperaturbereich (="Rating") für die Betriebsbedingung nicht ausreicht: Dieser zugelassene Bereich ist im ZWICK-Prospekt <Absperrklappen TRI-BLOCK> beschrieben – siehe Abschnitt 9 <Informationen>. Für Werkstoffe oder Drücke oder Temperaturen, die nicht im obengenannten Prospekt angegeben sind, ist eine Freigabe der zulässigen Drücke oberhalb Raumtemperatur durch den Hersteller zwingend erforderlich.

Missachtung dieser Vorschrift kann Gefahr für Leib und Leben bedeuten und Schäden im Rohrleitungssystem verursachen.

Im Zweifelsfall ist der Hersteller zu befragen.

- ⇒ Erlaubt die Antriebseinheit eine Betätigung von Hand, so ist zu Beginn des Einbaus eine Funktionsprüfung durchzuführen: Die Armatur muss richtig öffnen und schliessen. Erkennbare Funktionsstörungen sind unbedingt vor der Inbetriebnahme zu beheben. Siehe auch Abschnitt 7 <Hilfe bei Störungen>. Die Stellungsanzeige am Getriebe/an der Antriebseinheit muss mit der Stellung der Klappenscheibe übereinstimmen.
 - Zum Einbau muss die Armatur in die Schließstellung gebracht werden.
- ⇒ Absperrklappen mit kurzer Baulänge:
 - Gegenflansche bzw. Rohrenden müssen eine lichte Weite haben, die genügend Platz für die geöffnete Klappenscheibe lässt, damit das Präzisions-Dichtelement in der Klappenscheibe beim Herausschwenken nicht beschädigt wird.
- ⇒ Zum Schutz dieses Dichtelements müssen vor dem Einbau auch die Armatur und die anschließende Rohrleitung von Verschmutzung insbesondere von harten Fremdkörpern sorgfältig gereinigt werden.

Lebens-

befestigt ist.

gefahr


Absperrklappen mit kurzer Baulänge und pneum./elektro-hydr. Antrieb "Sicherheitsstellung AUF":

Für den Einbau muss
die offene Armatur solange mit vollem Steuerdruck in der Stellung "ZU" festgehalten werden, bis sie in die Leitung eingeschoben und dort sicher

dann der Steuerdruck langsam wieder abgelassen werden.

Missachtung dieser Vorschrift kann Gefahr für Leib und Leben bedeuten und Schäden im Rohrleitungssystem verursachen.

- ⇒ Absperrklappen der Serie TRI-BLOCK werden generell in Durchflussrichtung eingebaut. Sie können auch entgegengesetzt eingebaut werden, sofern dies mit dem Besteller vereinbart wurde. (für das Dichtschließen in nicht bevorzugter Durchflussrichtung muss die Betätigung auf ein höheres Drehmoment ausgelegt sein, nähere Angaben erhalten Sie beim Hersteller). Die Armatur ist so einzubauen, dass die am Gehäuse markierte Pfeilrichtung mit der Richtung übereinstimmt, die der Druck auf eine geschlossene Scheibe ausübt. Diese Richtung kann durchaus entgegen der Strömungsrichtung bei geöffneter Absperrklappe sein!
- ⇒ Die bevorzugte Einbaulage ist diejenige mit waagrechter Klappenwelle (s. Skizze). Getriebe/Antrieb soll nicht direkt unterhalb der Armatur angeordnet sein: Stopfbuchsleckage könnte den Antrieb beschädigen. Ein Einbau mit Antrieb/Getriebe unterhalb der Klappe muss in jedem Fall vorher mit dem Hersteller abgesprochen werden.



Klappe mit waagerechter Welle



Ein an der Armatur seitlich angebauter Antrieb (elektr./elektr.-hydraul. /pneum.) **muss** dann abgestützt werden, wenn er aufgrund seines Gewichtes oder seiner Größe auf die Armatur eine nicht eingeplante Biegebeanspruchung bewirkt. Bei Antrieben mit unsymmetrischer Lastverteilung >75 kg bzw. bei Ausführung mit Gehäuse-/Wellenverlängerung >50 kg **muss** der Antrieb abgestützt werden. Generell ist eine Abstützung zu empfehlen. **Im Zweifelsfall ist der Hersteller zu kontaktieren.**

- ⇒ Beim Einschieben der Armatur (und der Flanschdichtungen) in eine bereits montierte Rohrleitung muss der Abstand zwischen den Rohrleitungsenden so bemessen sein, dass alle Anschlussflächen (und Dichtungen) unbeschädigt bleiben.

 Der Spalt darf aber nicht größer als notwendig sein, um beim Einbau keine zusätzlichen Spannungen
 - Der Spait darf aber nicht großer als notwendig sein, um beim Einbau keine zusatzlichen Spannungen in der Rohrleitung zu erzeugen.
- ⇒ Es wird empfohlen, dass die Erwärmung der Armatur bei der Inbetriebnahme 80°C/h nicht überschreitet. Im Zweifelsfall ist der Hersteller zu befragen.
- ⇒ Bei Betriebstemperaturen über 200°C (392°F) wird eine thermische Isolierung empfohlen.



Lebens-Gefahr

Es muss sichergestellt sein, dass die Bleedverbindung ebenfalls mit einer Rohrleitung verbunden ist oder mit einem Blindflansch o.ä. verbunden ist, bevor das System mit Druck beaufschlagt wird! Es muss weiterhin sichergestellt werden, dass ein zu hoher Druck im Armaturenzwischenraum vermieden wird!

Alle Absperrklappen:

- ⇒ Für den Anschluss des Antriebs/Endschalters an die Steuerung gilt die Anleitung des Antriebsherstellers.
- ⇒ Zum Abschluss des Einbaus ist eine Funktionsprüfung mit den Signalen der Steuerung durchzuführen: Die Armatur muss entsprechend den Steuerbefehlen mit dem notwendigen Antriebsmoment schließen und öffnen. Die Signale von Endschaltern/Stellungsmelder (wenn vorhanden) müssen die Position der Armatur richtig anzeigen.

Erkennbare Funktionsstörungen sind unbedingt vor der Inbetriebnahme zu beheben. Siehe auch Abschnitt 7 < Hilfe bei Störungen>.



Fehlerhaft ausgeführte Steuerbefehle könnten Gefahr für das Betriebspersonal bedeuten und Schäden im Rohrleitungssystem verursachen.

Nur Absperrklappen mit Flanschen:

⇒ Die Gegenflansche der Rohrleitung müssen fluchten und planparallel sein.



Achtung

Absperrklappen mit Flanschenden:

Die Dichtflächen an Gehäusen mit Flanschenden der Absperrklappe sind so ausgebildet, dass Flanschdichtungen nach EN 1514 oder ASME B16 zu verwenden sind. Gegenflansche müssen glatte Dichtleisten haben, z.B. Form B1 oder B2 nach Norm EN 1092-1 oder Stock Finish nach ASME B 16.5. Andere Flanschformen sind mit dem Hersteller ZWICK Armaturen GmbH abzustimmen.



Die Dichtflächen der Flansche müssen frei von Schweißperlen, Metallspänen oder Sonstigem sein, der Flanschinnendurchmesser muss mit dem Dichtungs- und Gehäuseinnendurchmesser übereinstimmen.



Absperrklappen mit kurzer Baulänge müssen mit geschlossener Klappenscheibe in den Spalt zwischen den Rohrleitungsenden eingeschoben werden; sonst könnte das Präzisions-Dichtelement in der Klappenscheibe beschädigt werden und die Armatur wird nicht mehr dicht.


⇒ Flansch-Absperrklappen sind beim Einbau mittels der Flanschschrauben am Gegenflansch zu zentrieren, bevor die Schrauben festgezogen werden.



Achtung

Absperrklappen mit kurzer Baulänge benötigen in der Regel unterschiedlich lange Schrauben für die Verbindung zu den Gegenflanschen. diese Flanschschrauben siehe ZWICK-Planungsunterlagen < Zw-TriBlock-2020 >

Die Reihenfolge des Aufbringens der Drehmomente ist nach folgendem Schema durchzuführen!



Reihenfolge: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 Niemals im Gewindebereich des Gehäuses starten! (7, 15, 8, 16) Nach Möglichkeit beim Anziehen zwischen Seite 1 und 2 wechseln, um ein Verkanten zu verhindern.

Das Anziehen hat immer über Kreuz stattzufinden und muss in mehreren Stufen erfolgen. Durch das wechselseitige Anziehen dürfen keine Muttern vergessen werden, speziell im Gewindebereich des Gehäuses. Je nach Ausführung kann die Schraubenanzahl variieren.

Anzugsmomente sind generell mit dem Hersteller abzusprechen. Eine Schraubenspannung von mehr als 250 N/mm² ist in jedem Fall zu vermeiden bzw. mit dem Hersteller zu verifizieren. Schraubenspannungen sollten zwischen 0,3 und 0,7 der Schraubendehngrenze liegen.

Für weitere Informationen (z.B. Anzugsmomente) kontaktieren Sie bitte den Hersteller!

Nur Absperrklappen mit Schweißenden:

- ⇒ Die Anschweißenden der Armatur müssen fluchten, planparallel sein und artgleich zu den Rohrwerkstoffen passen siehe Werkstoffangabe im Typenschild der Armatur. Gegenüberliegende Schweißenden müssen in Durchmesser und Fugenform zueinander passen.
- ⇒ Erdungskabel beim Einschweißen dürfen nicht an der Armatur, sondern müssen an der Rohrleitung angeklemmt werden.
- ⇒ Durch fachgerechtes Einschweißen ist sicherzustellen, dass dabei weder nennenswerte Spannungen im Rohrleitungsabschnitt erzeugt noch auf die Armatur übertragen werden. Es ist sicherzustellen, dass die Absperrklappe nicht durch Wärmeeinwirkung beschädigt wird: Zulässig sind nur Temperaturen <300°C, gemessen an der Gehäusewand.

⇒ Absperrklappen >DN 400:



Beim Einschweißen der Klappe in die Rohrleitung muss der Schweißvorgang so gesteuert werden, dass die eingebrachte Wärmeenergie begrenzt und ein Verziehen des Klappengehäuses vermieden wird. Zum Beispiel ist die Schweißung "über Kreuz" auszuführen, um Verspannungen am Armaturengehäuse zu vermeiden.

Missachtung dieser Vorschriften kann Verzug des Klappengehäuses bewirken. Schon 1/10 mm bleibender Verzug im Sitzbereich (rundum neben den Lagerstutzen) kann die Armatur unbrauchbar machen.

5 Druckprüfung und Inbetriebnahme

Die Druckprüfung von Armaturen wurde bereits vom Hersteller durchgeführt. Für die Druckprüfung eines Rohrleitungsabschnitts mit eingebauten Armaturen ist zu beachten:

- ⇒ Neu installierte Leitungssysteme erst sorgfältig spülen, um alle Fremdkörper auszuschwemmen.
- ⇒ **Armatur geöffnet:** Der Prüfdruck darf **den Wert 1,5 x PS** (laut Typenschild) nicht überschreiten. (*PS* = *maximal zulässiger Betriebsdruck bei 20°C*).
- ⇒ **Armatur geschlossen:** Der Prüfdruck darf **den Wert 1,1 x** Δ**P** (laut Typenschild) nicht überschreiten.

Tritt an einer Armatur Leckage auf, ist Abschnitt 7 < Hilfe bei Störungen> zu beachten.

6 Normalbetrieb und Wartung

Armaturen, die ab Werk mit Getriebe/mit Antrieb geliefert wurden, sind exakt justiert und sollen nicht verstellt werden, solange die Armatur einwandfrei funktioniert.

Für Armaturen mit Handrad sind normale Handkräfte ausreichend, die Benutzung von Verlängerungen zur Erhöhung des Betätigungsmomentes ist nicht zulässig.

Armaturen mit Antrieb sind mit den Signalen der Steuerung zu betätigen. Für eine Handnotbetätigung am Antrieb (falls vorhanden) sind normale Handkräfte ausreichend, die Benutzung von Verlängerungen zur Erhöhung des Betätigungsmomentes ist nicht zulässig.

Regelmäßige Wartungsarbeiten sind an Armaturen nicht erforderlich, aber bei Überprüfung des Leitungsabschnittes darf an einer Armatur – insbesondere an der Stopfbuchse – keine Leckage nach außen auftreten. In solchen Fällen ist Abschnitt 7 < Hilfe bei Störungen> zu beachten.

Es wird empfohlen, Armaturen, die dauernd in einer Position verbleiben, 1x bis 2x pro Jahr zu betätigen. Weiterhin wird empfohlen, freie Einlauf- und Auslaufstrecken von 5 x DN vor und hinter der Armatur vorzusehen. Im Zweifelsfall ist der Hersteller zu befragen.



Eine Absperrklappe ist im Normalfall nicht selbsthemmend:

Das Getriebe/der Antrieb darf nicht abgebaut werden, solange die Absperrklappe mit Druck beaufschlagt ist.



Hinweis

Ein Kolbenantrieb ist nicht selbsthemmend:

Kolbenantriebe benötigen **eine permanente Versorgung mit Steuerdruck** für alle Stellungen, die unter Steuerdruck angefahren werden.

7 Hilfe bei Störungen

Wartung nach Betriebsstunden

Generell sind Klappen der Serie TRI-BLOCK wartungsarm. Bei Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen ist eine regelmäßige Prüfung und Wartung erforderlich. Zu den Intervallen der Wartung des Antriebs wird auf die Herstellerdokumentation des Antriebsherstellers verwiesen.

Gegebenenfalls können je nach Beanspruchung die Intervalle abweichen (z.B. ESD- Armaturen).

Falls es zu unerwarteten Störungen kommen sollte und um diesen entgegen zu wirken wird Folgendes empfohlen:

Betriebsstunden	Wartung
25.000	Sichtkontrolle (Leckage, Risse usw.), Funktionsprüfung durch Auf/Zu Fahren der Armatur und prüfen, ob eine erhöhter Drehmomentbedarf der Armatur festzustellen ist (Geräuschänderung bei Betrieb kann auf Verschleiß und erhöhten Drehmomentbedarf hindeuten)

50.000	Sichtkontrolle (Leckage, Risse usw.), Funktionsprüfung durch Auf/Zu Fahren der Armatur und prüfen, ob eine erhöhter Drehmomentbedarf der Armatur festzustellen ist (Geräuschänderung bei Betrieb kann auf Verschleiß und erhöhten Drehmomentbedarf hindeuten), Ersatzteile tauschen
66.000	Sichtkontrolle (Leckage, Risse usw.), Funktionsprüfung durch Auf/Zu Fahren der Armatur und prüfen, ob eine erhöhter Drehmomentbedarf der Armatur festzustellen ist (Geräuschänderung bei Betrieb kann auf Verschleiß und erhöhten Drehmomentbedarf hindeuten)
75.000	Sichtkontrolle (Leckage, Risse usw.), Funktionsprüfung durch Auf/Zu Fahren der Armatur und prüfen, ob eine erhöhter Drehmomentbedarf der Armatur festzustellen ist (Geräuschänderung bei Betrieb kann auf Verschleiß und erhöhten Drehmomentbedarf hindeuten)
100.000	Sichtkontrolle (Leckage, Risse usw.), Funktionsprüfung durch Auf/Zu Fahren der Armatur und prüfen, ob eine erhöhter Drehmomentbedarf der Armatur festzustellen ist (Geräuschänderung bei Betrieb kann auf Verschleiß und erhöhten Drehmomentbedarf hindeuten), Ersatzteile tauschen
116.000	Sichtkontrolle (Leckage, Risse usw.), Funktionsprüfung durch Auf/Zu Fahren der Armatur und prüfen, ob eine erhöhter Drehmomentbedarf der Armatur festzustellen ist (Geräuschänderung bei Betrieb kann auf Verschleiß und erhöhten Drehmomentbedarf hindeuten)
125.000	Sichtkontrolle (Leckage, Risse usw.), Funktionsprüfung durch Auf/Zu Fahren der Armatur und prüfen, ob eine erhöhter Drehmomentbedarf der Armatur festzustellen ist (Geräuschänderung bei Betrieb kann auf Verschleiß und erhöhten Drehmomentbedarf hindeuten)
150.000	Sichtkontrolle (Leckage, Risse usw.), Funktionsprüfung durch Auf/Zu Fahren der Armatur und prüfen, ob eine erhöhter Drehmomentbedarf der Armatur festzustellen ist (Geräuschänderung bei Betrieb kann auf Verschleiß und erhöhten Drehmomentbedarf hindeuten), Ersatzteile tauschen
166.000	Sichtkontrolle (Leckage, Risse usw.), Funktionsprüfung durch Auf/Zu Fahren der Armatur und prüfen, ob eine erhöhter Drehmomentbedarf der Armatur festzustellen ist (Geräuschänderung bei Betrieb kann auf Verschleiß und erhöhten Drehmomentbedarf hindeuten)
175.000	Sichtkontrolle (Leckage, Risse usw.), Funktionsprüfung durch Auf/Zu Fahren der Armatur und prüfen, ob eine erhöhter Drehmomentbedarf der Armatur festzustellen ist (Geräuschänderung bei Betrieb kann auf Verschleiß und erhöhten Drehmomentbedarf hindeuten)
200.000	Sichtkontrolle (Leckage, Risse usw.), Funktionsprüfung durch Auf/Zu Fahren der Armatur und prüfen, ob eine erhöhter Drehmomentbedarf der Armatur festzustellen ist (Geräuschänderung bei Betrieb kann auf Verschleiß und erhöhten Drehmomentbedarf hindeuten), Ersatzteile tauschen

Das verwendete Schmiermittel ist beim Hersteller zu erfragen.

7.1 Störungsbehebung

Beim Beheben von Störungen muss der Abschnitt 2 <Sicherheitshinweise> unbedingt beachtet werden.

Hinweis 1:

Ein Umbau oder eine Veränderung der Armatur ist nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig.

Hinweis 2:

Ersatzteile sind mit allen Angaben im Typenschild zu bestellen. Es dürfen nur Originalteile der Zwick Armaturen GmbH eingebaut werden. Anderenfalls **entfällt** die Haftung für die daraus entstehenden Folgen.

Hinweis 3:

Wird nach Ausbau festgestellt, dass Gehäuse und / oder Innenteile gegenüber dem Medium nicht genügend beständig sind, **ist** der Hersteller unter Angabe aller Daten auf dem Typenschild zu benachrichtigen.

Hinweis 4:

Wurde die Armatur im Betrieb mit gefährlichen Stoffen kontaminiert, ist sie vor der Reparatur fachgerecht zu dekontaminieren. Erfolgt die Reparatur durch den Hersteller, ist die Dekontamination dem Hersteller vor der Reparatur zu bescheinigen.

Art der Störung	Maßnahme
Wenn ein Antrieb mit	<u>^</u>
Federrückstellung	<u>Verletzungsgefahr</u>
abgebaut werden muss	Antrieb von der Versorgung mit Steuerdruck abkoppeln, dann Antrieb von der Armatur trennen.
	Anweisung der Betriebsanleitung der Rohrleitung beachten.
Leckage an einer	Flanschschrauben nachziehen.
Verbindung zum Rohrleitungs- flansch oder Gehäusedeckel	Wenn damit Leckage nicht beseitigt werden kann: Reparatur notwendig: Dichtung ersetzen. Hinweise aus Abschnitt 2.3 <besondere gefahren=""> beachten und Dichtung für Gehäusedeckel und erforderliche Anleitung bei ZWICK Armaturen GmbH anfordern.</besondere>
Armatur mit Linkageverbindung /	Bevor eine Nachjustierung an der Linkageverbindung vorgenommen wird, bitte ZWICK Armaturen GmbH kontaktieren!
Gestänge:	Das Schutzgitter darf nicht entfernt werden!
Funktionsstörung	
	Prüfen, ob die Armatur 100% geschlossen ist.
A a from weight the section of	Wenn die Armatur in geschlossener Stellung ist: Prüfen, ob das Getriebe mit vollem Moment schließt.
Armatur mit Handrad: Leckage in der	Wenn das Getriebe mit vollem Moment schließt: Armatur unter Druck mehrmals öffnen/schließen.
Sitzabdichtung	Ist die Armatur dann immer noch undicht: Reparatur notwendig: Lamellendichtung ersetzen. Hinweise aus Abschnitt 2.3 <besondere gefahren=""> beachten und Ersatzteile und erforderliche Anleitung bei ZWICK Armaturen GmbH anfordern.</besondere>

Art der Störung	Maßnahme
	Prüfen, ob die Armatur 100% geschlossen ist.
	Wenn die Armatur in geschlossener Stellung ist: Prüfen, ob der Antrieb mit vollem Moment schließt.
Armatur mit Antrieb:	Wenn Antrieb mit vollem Moment schließt: Armatur unter Druck mehrmals öffnen/schließen.
Leckage in der Sitzabdichtung	Ist die Armatur dann immer noch undicht: Drehmoment des Antriebs in Stellung "ZU" bis maximal 1,1 x Nennmoment erhöhen.
	Falls die Armatur dann immer noch undicht sein sollte: Reparatur notwendig: Lamellendichtung ersetzen. Hinweise aus Abschnitt 2.3 <besondere gefahren=""> beachten und Ersatzteile und erforderliche Anleitung bei ZWICK Armaturen GmbH anfordern.</besondere>
Korrosion innen in der Gehäusewand	Verletzungs- und Lebensgefahr Eine größere Korrosion (> 1,5mm) führt zur Schwächung der drucktragenden Teile und kann zum Bruch der Gehäusewand führen mit plötzlichen Austritt einer großen Menge Betriebsmedium mit sehr hoher Geschwindigkeit: Gemäß Abschnitt 2.2 ist es die Verantwortung des Betreibers, Gehäusewerkstoff und Betriebsmedium so abzustimmen, dass diese Gefahr von vorneherein beseitigt ist.
	Sicherstellen, dass die Leitung beiderseits der Armatur vorab komplett drucklos ist. Beide Muttern an der Stopfbuchsbrille abwechselnd und in kleinen Schritten von jeweils ¼ Umdrehung im Uhrzeigersinn nachziehen.
Leckage an der Stopfbuchse	Wenn die Leckage so nicht beseitigt werden kann: Reparatur notwendig: Ersatzteile und erforderliche Anleitung bei ZWICK Armaturen GmbH anfordern.
	Wenn die Muttern an der Stopfbuchsbrille gelockert oder abgeschraubt werden müssen (gegen Uhrzeigersinn):
	Lebensgefahr Abschnitt 2.3 <besondere gefahren=""> beachten.</besondere>
	Funktion des Getriebes überprüfen.
Armatur mit Handrad:	Wenn das Getriebe in Ordnung ist: Armatur ausbauen (dabei Hinweise aus Abschnitt 2.3 <besondere gefahren=""> beachten) und inspizieren.</besondere>
Funktionsstörung	Wenn die Armatur beschädigt ist: Reparatur notwendig: Ersatzteile und erforderliche Anleitung bei ZWICK Armaturen GmbH anfordern.
	Antriebseinheit und Steuerbefehle überprüfen.
Armatur mit Antrieb::	Wenn Antrieb und Steuerung in Ordnung sind: Armatur ausbauen (dabei Hinweise aus Abschnitt 2.3 <besondere gefahren=""> beachten) und inspizieren.</besondere>
Funktionsstörung	Wenn die Armatur beschädigt ist: Reparatur notwendig: Ersatzteile und erforderliche Anleitung bei ZWICK Armaturen GmbH anfordern.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder in Gang gesetzt werden.

Bei Störungen an der Antriebseinheit siehe Dokumentation des Antriebsherstellers.

7.2 Außerbetriebnahme, Entsorgung

Hinsichtlich der Außerbetriebnahme wird auf <Einbau in die Rohrleitung> und <Störungsbehebung> verwiesen.

- ⇒ Leitung ist freigegeben, drucklos und entleert
- ⇒ Klappe ganz schließen, Flanschschrauben lösen, Flansche mit Werkzeug spreizen.
- ⇒ Armatur herausziehen, Dichtflächen schützen, Flanschdichtflächen nicht beschädigen.
- ⇒ Bei Einschweißarmaturen beim Herauslösen Beschädigung durch Funkenflug vermeiden.



Kamen Armaturen mit gesundheitsgefährdenden Medien in Berührung, müssen sie vor der Entsorgung fachgerecht dekontaminiert werden.

Für eine fachgerechte, umweltschonende Entsorgung sind die gültigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

8 Warnungen beim Einsatz der Absperrklappe in 🖾-gefährdeter Umgebung

8.1 Warnung für die Klappe (ohne den Elektro-/Hydraulik-/Pneumatikantrieb):

Die nachstehende Auflistung fasst das Ergebnis der vom Klappenhersteller ZWICK Armaturen GmbH durchgeführten Zündgefahren-Analyse gemäß EN ISO 80079-36 zusammen:

Gefahrenquelle	Maßnahme
Klappe (ohne Antrieb/Zubehör)	Die Klappe besitzt keine eigene Zündquelle, wenn die nachstehenden Maßnahmen vom Verwender beachtet werden.
Erzeugung einer zündfähigen Atmosphäre	Diese Gefahr ist nicht vom Hersteller der Armatur zu verantworten: Undichtigkeiten beachten und beseitigen. Bereich weiträumig absperren.
Funken beim Einbau einer Absperrklappe in den Leitungsabschnitt	Montage / Demontage / Service ist nur in nicht zündfähiger Umgebungsatmosphäre zulässig.
Aufheizung der Gehäusewand der Armatur auf unzulässig hohe Temperatur	Diese Gefahr ist nicht vom Hersteller der Armatur zu verantworten: Es ist in der Verantwortung des Betreibers, dass das Betriebsmedium in einer explosionsgefährdeten Umgebung in den zulässigen Grenzen bleibt.
Erzeugung von Zündquellen durch nachträgliche vom Hersteller nicht freigegebene Anbauten	Diese Gefahr ist nicht vom Hersteller der Armatur zu verantworten: Es ist in der Verantwortung des Betreibers, eine neue Gefahrenanalyse zu erstellen und Maßnahmen zu ergreifen.
Aufladung einzelner Bauteile der Armatur aus der Funktion (öffnen-schließen)	Alle außenliegenden Teile der Armatur sind aus Metall und leitend miteinander verbunden: Es ist sicherzustellen, dass die TRI-BLOCK Klappe sachgerecht geerdet ist und bleibt. Mit Anbauteilen ist gemäß Herstellerangaben zu verfahren.

Druckwelle oder zündfähige Atmosphäre während des Betriebs (Öffnen und Schließen)	Es liegt in der Verantwortung des Bedieners sicherzustellen, dass vordefinierte Öffnungs- und Schließzeiten der Armatur nicht zu einer Zündquelle führen können. Der Bediener ist dafür verantwortlich, Schutzsysteme zu entwickeln und zu verwenden, um Druckwellen oder zündfähige Atmosphäre zu verhindern, die zu einer Zündung führen können.
Schweißen in zündfähiger Atmosphäre	Schweißen ist in zündfähiger Atmosphäre strengstens verboten!

8.2 Warnung für den Elektro-/Hydraulik-/Pneumatikantrieb und/oder das Zubehör:

Der Antrieb/das (elektrische) Zubehör der Klappe besitzt eine eigene Zündquelle.

Aus der Kombination der Absperrklappe TRI-BLOCK und dem Antrieb/das (elektrische) Zubehör resultiert kein zusätzliches Zündrisiko in einer explosionsgefährdeten Umgebung, wenn die Warnungen der Tabelle im Abschnitt 8.1 oben beachtet werden.

Gefahrenquelle	Maßnahme
	Die mitgelieferte Dokumentation des Antriebsherstellers (siehe der Lieferung beigefügte Erklärungen des Herstellers
Antrieb	ZWICK Armaturen GmbH) ist vom Verwender zwingend und
	vollständig zu beachten und in die Gefahrenanalyse des
	Rohrleitungsabschnitts einzubeziehen.

9 Weitere Informationen

Diese Anleitung, die genannten ZWICK-Prospekte und weitere Informationen und Auskünfte – auch in anderen Sprachfassungen - erhalten Sie von:

Zwick Armaturen GmbH, Egerstraße 1 + 25, D-58526 Ennepetal, Tel: +49 (0) 2333 9856 - 5

E-Mail: info@zwick-gmbh.de www.zwick-armaturen.de www.zwick-valves.com

Zwick Armaturen GmbH, Egerstraße 1, D-58256 Ennepetal

10 Erklärung nach EU-Richtlinien

Der Hersteller

Konformitätserklärung gemäß: Richtlinie 2014/68/EU Erklärung bezüglich: Richtlinie 2014/34/EU Einbauerklärung gemäß: Richtlinie 2006/42/EG

	Absp	errklappe Serie TRI-BLOCK		
erklärt, dass die Armatur:		mit Pneumatik-/ Elektro-/ Hydraulikantrieb mit freiem Wellenende für späteren Antriebsanbau		
	• mit			
	Gemäß EU Richtlinien			
Richtlinie 2014/68/EU		Richtlinie 2006/42/ EG	Richtlinie 2014/34/EU	
	<u>(nı</u>	ır bei Ausführung mit o.g. Antrieb)		
 drucktragendes Ausrüstungsteil im Sinne der Richtlinie 2014/68/EU und mit den Anforderungen dieser Richtlinie konform ist, nur unter Beachtung der beigepackten Betriebsanleitung Nr. Zw-TriBlock-2020 betrieben werden darf, 	Art 4. die ani Ris Ma Un Be tec odd köi ani 5. ers dai wu un sol Ma 6. nui Be	re unvollständige Maschine im Sinne von ikel 2 dieser Richtlinie ist, grundlegenden Sicherheitsforderungen entsprechend der sikobeurteilung nach der ischinenrichtlinie erfüllt. Die technischen terlagen wurden gemäß Anhang VII Teil erstellt. Auf Wunsch der zuständigen hörden stellen wir die speziellen ehnischen Unterlagen auf dem Postweg er elektronisch zur Verfügung. Sie enen bei der beauftragten Person gefordert werden. It dann in Betrieb genommen werden ff, wenn gegebenenfalls festgestellt rde, dass die Maschine, in die die vollständige Maschine eingebaut werden I, den Bestimmungen der ischinenrichtlinie entspricht.	(ohne Antrieb/Zubehör) 7. nicht unter die 2014/34/EU fällt, 8. einer Gefahrenanalyse unterzogen wurde, 9. keine eigene Zündquelle besitzt und damit im explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden darf 10. nur unter Beachtung der beigepackten Betriebsanleitung Nr. Zw-TriBlock-2020 betrieben werden darf, speziell Kap. 1.1 und 8. Bemerkung: Elektrische-/Pneumatische-/Hydraulische Antriebe müssen einer gesonderten Gefahrenanalyse unterzogen werden und mit der Richtlinie 2014/34/EU übereinstimmen.	
Verletzungsgefahr damit ausgeschlosser	ı ist.	zugelassen, wenn die Armatur beidseitig a	an die Rohrleitung angeschlossen und ein	
Angewendete EU-Richtlinien und Norme. 2014/68/EU		ok govätoviohtlinio		
EN 593		ckgeräterichtlinie iearmaturen – Metallische Klappen		
EN 12516-1		• •	lenverfahren)	
EN 12516-2		dustriearmaturen – Gehäusefestigkeit (Tabellenverfahren)		
2014/34/EU		lustriearmaturen – Gehäusefestigkeit (Berechnungsverfahren) plosionsschutzrichtlinie		
EN 1127-1		olosionsschutzrichtimie olosionsfähige Atmosphären – Explosionsschutz		
EN ISO 80079-36				
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37		Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen		
EN 150 60079-37 2006/42/EG		lichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen G Maschinenrichtlinie		
Typbeschreibung und technische Merkm	ale:	ZWICK-Katalo	og <absperrklappen serie="" tri-block=""></absperrklappen>	
Beauftragte Person zur Erstellung der ted Angewendetes Konformitätsbewertungsv		DiplIng. Daniel Zwicl	k, <u>Egerstraße 1,</u> D-58256 Ennepetal	
	orianion.		,	
Name der benannten Stelle		Kenn-Nr. der benannten Stelle	Zertifikat Nr.	
LRQA Deutschland GmbH Curienstraße 1, D-20095 Hamburg		0525	0525-PED-DE-50040/1-Mod-H-1	

Änderungen an Armaturen und/oder Baugruppen, die Auswirkungen auf die technischen Daten der Armatur, auf die <Bestimmungsgemäße Verwendung> gemäß Abschnitt 1 der Betriebsanleitung haben und die Armatur und/oder eine mitgelieferte Baugruppe wesentlich verändern, machen diese Erklärungen ungültig.

Ennepetal, 02.07.2025

1050

1200

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Dipl.-Ing. Daniel Zwick, Geschäftsführer

! Emch

11 Konformitätsbewertungsverfahren nach Richtlinie 2014/68/EU

Tabelle 1: Kategorieeinstufung Fluidgruppe 1, Diagramm 6, Modul H

DN	PN						
DIN	6	10	16	25	40	63	100
65	ı	I	II	II	II	III	III
80	-	I	II	II	II	III	III
100	_		II	II	III	≡	Ш
125	ı	II	II	II	III	III	III
150	ı	II	II	III	III	III	III
200	II	II	II	III	III	III	III
250	Ш	II	Ш	III	III	III	III
300	II	II	III	III	III	III	III
350	II	III	III	III	III	III	III
400	II	III	III	III	III	III	III
450	II	III	III	III	III	III	
500	II	III	III	III	III	III	
600	Ш	III	III	III	III		
650	Ш	III	III	III	III		
700	Ш	III	III	III	III		
750	≡	III	III	III	III		
800	Ш	III	III	III	III		
850	III	III	III	III	III		
900	Ш	Ш	Ш	III	III		
950	Ш	III	III	III	III		
1000	Ш	Ш	Ш	III	III		

DN	ANSI CLASS				
	150	300	600		
65	=	=	Ш		
80	=	III	Ш		
100	II	≡	Ш		
125	=	III	Ш		
150	II	III	Ш		
200	III	III	Ш		
250	III	III	Ш		
300	≡	≡	Ш		
350	≡		Ш		
400	≡	=	Ш		
450	≡	=	Ш		
500	≡		Ш		
600	≡	=	Ш		
650	≡		Ш		
700	≡	=	Ш		
750	≡	III	Ш		
800	≡	≡	Ш		
850	III	III	III		
900	III	III	Ш		
950	III	III	III		
1000	III	III	Ш		
1050	III	III	Ш		
1200	III	III	III		

Anmerkung: PS richtet sich nach maximalem Druck der Druckstufe (bei Class Armaturen der Ceiling Pressure nach ASME B16.34)